

водопроводно-канализационных сетей, а при его отсутствии – в точке подключения жилого дома (группы жилых домов) к центральным водопроводно-канализационным сетям.

1.5.3. Для частных индивидуальных домостроений (домов) - место врезки водопровода и (или) подключения канализации в колодцах на городских водопроводно-канализационных сетях. Трубопроводы от точки подключения и колодец с запорно-регулирующей арматурой являются собственностью абонента.

1.5.4. Для остальных пользователей централизованной системой водоснабжения и канализации - согласно акту приема в эксплуатацию водопроводно-канализационной сети объекта (предприятия, здания, сооружения).

1.6. Во избежание загрязнения водоносного горизонта подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, запрещено бурение и эксплуатация одиночных скважин (более 30 метров) на территории села Кенеш, Буденовка, Д.Курманалиева.

1.7. Сточные воды (стоки) от промышленных предприятий, сбрасываемые в коммунальную канализационную сеть для отвода и очистки, должны отвечать требованиям ПДК и ПДС приема производственных сточных вод в системы канализации. Если сточные воды (стоки) не отвечают указанным требованиям, то в этом случае очистка или предварительная очистка сточных вод предприятий должна осуществляться на его локальных очистных сооружениях.

Прием производственных сточных вод в центральную канализацию может быть допущен по разрешению МП «Комбинат благоустройства Кочкорбаевского айыл окмоту» и при условии выполнения абонентами требований Правил по приему производственных сточных вод в систему канализации с. Кенеш, Буденовка, Д.Курманалиева.

1.8. При производстве земляных работ вблизи водопроводно-канализационных сетей и сооружений, производителю работ необходимо соблюдать осторожность и гарантировать сохранность сетей и сооружений. Производитель работ или полномочный представитель владельца строящегося объекта обязан поставить в известность МП «Комбинат благоустройства Кочкорбаевского айыл окмоту» о начале строительства объекта и за два дня до начала производства земляных работ вызвать представителя МП «Комбинат благоустройства Кочкорбаевского айыл окмоту» для указания подземных коммуникаций.

1.9. При выполнении строительных работ, связанных с отключением водопровода, работы необходимо производить в указанное МП «Комбинат благоустройства Кочкорбаевского айыл окмоту» время.

## **2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ К СИСТЕМАМ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ**

2.1. Технические условия и порядок присоединения объектов водопотребления

2.1.1. Выдача технических условий на подключение к централизованной системе водоснабжения и канализации села Кенеш, Буденовка, Д.Курманалиева осуществляется на основании запроса органа архитектуры установленного образца, с указанием параметров, предусмотренных Приложением к Правилам предоставления технических условий и порядка подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в КР, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил предоставления технических условий и порядка подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в Кыргызской Республике» от 10.02.2009 года № 100.

МП «Комбинат благоустройства Кочкорбаевского айыл окмоту» в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса от заявителя, определяет и предоставляет технические условия и информацию об оплате за подключение объекта строительства к сетям