

4.2. Приборы учета воды и стоков, устанавливаемые на вводах водопроводных и выпусках канализационных сетей, должны соответствовать минимальному и максимальному расходу воды. Диаметр условного перехода прибора учета воды определяются проектной организацией или уполномоченными представителями МП «Комбинат благоустройства Кочкорбаевского айыл окмоту».

4.3. На вводе каждого водопользователя (абонента) в обязательном порядке устанавливается прибор учета питьевой воды. Предприятия и организации, имеющие комплекс зданий и сооружений, устанавливают прибор учета воды в точке подключения к городским сетям водопровода с устройством для этой цели отдельной камеры или специального колодца. При наличии двух закольцованных вводов на каждом вводе ставится прибор учета воды с обратным клапаном. Приобретение и установка приборов учета питьевой воды и стоков производится в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и пунктом 3.6. настоящих Правил.

4.4. Помещение для установки прибора учета воды должно быть доступно для осмотра и снятия показаний, хорошо освещено, утеплено, для предотвращения замерзания прибора, защищено от повреждений и загрязнений, грунтовых вод и попадания мусора. Если прибор учета воды расположен в здании, то он должен находиться за первой стенкой со стороны ввода трубы. Помещение, в котором установлены приборы учета питьевой воды, должно содержаться в чистоте и, при необходимости, запирается на замок.

4.5. При отсутствии возможности размещения прибора учета воды в подвале здания, допускается его установка в теплом подъезде здания, согласно проекту, согласованному с МП «Комбинат благоустройства Кочкорбаевского айыл окмоту», и соблюдением условий, указанных в пункте 4.4. настоящих Правил.

4.6. Если прибор учета воды устанавливается в специальной камере, то в эту камеру делается отдельный вход, запирающийся дверью. В исключительных случаях допускается установка прибора учета воды в колодце.

4.7. Приборы учета воды устанавливаются и эксплуатируются в соответствии с действующими СНИП и ГОСТ. Приборы учета воды должны быть проверены и опломбированы уполномоченным органом стандартизации и метрологии Кыргызской Республики. Ремонт и поверка приборов учета воды должны проводиться, согласно акту МП «Комбинат благоустройства Кочкорбаевского айыл окмоту», в водомерной мастерской специализированной организации за счет их владельца. Установка и эксплуатация непроверенного и неопломбированного прибора учета воды запрещается.

4.8. В случае значительного изменения потребления абонентом питьевой воды, производится реконструкция водомерного узла, проект которой согласовывается с МП «Комбинат благоустройства Кочкорбаевского айыл окмоту».

## **5. УЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОТПУЩЕННОЙ (ПОЛУЧЕННОЙ) ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ПРИЕМА (СБРОСА) КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКОВ**

### **5.1. Учет питьевой воды**

5.1.1. Учет воды, израсходованной абонентами, производится по показаниям приборов учета воды, а при отсутствии приборов учета (в исключительных случаях) - по нормам водопотребления. У отдельной категории абонентов (строительные площадки, нестационарные растворные и бетонные узлы и другие) учет израсходованной воды, в отсутствие приборов учета (водомеров), производится по сечению подводящей водопроводной трубы и скорости течения воды в ней 3 м/сек круглосуточно.

5.1.2. Абонент обязан ежемесячно передавать показания приборов учета воды в отдел реализации питьевой воды и приема сточных вод МП «Комбинат благоустройства