

Агым суулардын курамынын жана касиетинин көрсөткүчтөрү	Концентрация
Таразаланган заттар мг/л	350
Зоналдуулук, %	30
КБК 5, мг/л	300
КХК, мг/л	450
Айлана чөйрөнүн активдүү реакциясы, рН	6,5-8,5
Температура, мөндүр. Цельсия	40
Тыгыз калдык, мг/л, анын ичинде:	1000
Хлориддер	350
Сульфаттар	500
Фосфаттар	5,0

Борбордук канализация системасына уабыл алынган зыяндуу заттардын ПДКсынын

НОРМАЛАРЫ

Заттардын аталышы	ПДК, мг/л
Эфирдеэзилүүчү	15
Нефть азыктары	0,3
Фенолдор	0,001
СПАВ	4,0
Кадмий	0,0008
Жез	0,5
Цинк	1,0
Никель	0,1
Цианид	0,005
Хром6+	0,4
Хром3+	4,0
Темир	5,0